

## ИНФАРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ПО ПБ

В ГБУ «Алпатовский социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 120 мест, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Наурскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике была проведена выездная проверка в соответствии с ращением № 82 от 04 октября 2021 года, с «11» октября 2021г., 10 час. 00 мин., по «14» октября 2021., 12 час. 00 мин.

Выездная проверка проведена:

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Наурскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике, старший лейтенант внутренней службы Алиевым Асланом Вахаевичем.

В результате данной проверки были выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 27.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г.№1479,а именно:

-руководитель организации не организовал работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации, и техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (п.54 ППР в РФ 1479);

-не проведена огнезащитная обработка, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки, по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности.(п.13 ППР в РФ 1479).

Руководством учреждения в отведённый срок были устранены данные нарушения в полном объёме, и в письменном виде уведомлён отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Наурскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике об устранении выше сказанных нарушений.

Ответственный по ПБ в ГБУ «СОЦ»



М.М. Дадаев